

מקרה 1 – מרכזיה ועמודים מוגנים בשיטת איפוס

מסקנות:

- 1 – כאשר המרכזיה מאופסת, אם מחברים קו תאורה אליה כל העמודים צריכים להיות עם השוואת פוטנציאלים בסביבתם. ואז כל המתקן מוגן בשיטת האיפוס.
- 2 – אם יש חובה בגיד הארקה חשוף 35 כאלקטרודה אופקית ? או שזה רק להגברת הבטיחות.

