

מקרה 4 – מרכזיה בשיטת איפוס עמודים בשיטת הגנה

מסקנות:

- 1 – כיוון שהמרכזיה מאופסת לא מחברים הארקה בינה לבין העמודים שאינם עם השוואה פוטנציאלית.
- 2 – העמודים מוגנים כל אחד בפרד על ידי גיד מסביב ליסוד בעומק 1 מטר

