

התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט

גובה התקנה של לוח דירתי

? א. בתקנה 27 (ד) בתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט), נקבע:
 "הגובה המזערי של אמצעי הפעלה של ציוד בלוח בדירת מגורים 1.4 מטרים".

האם הכוונה בתקנה זו גם ללוח דירתי הניתן לטיפול על-ידי אנשים מיומנים בלבד?

ב. אם התשובה לשאלה הקודמת הינה שלילית, האם לוח עם דלת נעולה או לוח המותקן בגומחה או חדר חשמל עם דלת נעולה הינו "לוח דירתי הניתן לטיפול על-ידי אנשים מיומנים בלבד"?

תשובת הוועדה

! תקנה 27(ד) בתקנות החשמל (התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט) אינה חלה על לוח חשמל שלא באזור מגורים, כגון חדר חשמל, חדר מכונות וכד'.
 כוונת תקנה 27(ד) ללוח המותקן בתחום אזור המגורים בלבד.