

התקנת לוחות במתח עד 1000 וולט

התקנת לוח דירתי בתוך הדירה

בתקנת משנה 27 (ב) בתקנות החשמל "התקנת לוחות חשמל עד 1000 וולט", נקבע:
 "בדירת מגורים ימוקם הלוח של המתקן הדירתי בתוך הדירה".

? האם כניסה מקורה לבית פרטי צמוד קרקע הנמצאת מחוץ לדלת הכניסה ומוקפת רק ב-3 קירות נחשבת כ"בתוך הדירה"?

! תשובת הועדה

בהתאם לנדרש בתקנת משנה 27 (ב):
 במתקן דירתי ימוקם הלוח בתוך הדירה;
 במתקן דירתי במבנה צמוד קרקע ניתן להתקין את הלוח בכניסה מקורה או במרפסת חיצונית מקורה, בתנאי שהלוח יוגן בפני חדירת מים.