

## התקנת גנרטורים למתח נמוך

### חתימת המתכנן על תוכניות במתקנים הכוללים גנרטורים

**?** בתקנה 25 העוסקת בבקשה למתן היתר להפעלת גנרטור קבוע המיועד לאספקת חשמל למתקן קבוע, נקבע שיש צורך בהיתר של מנהל ענייני החשמל במשרד התשתיות הלאומיות להפעלתו של הגנרטור.

בתקנת משנה 25(ה) נקבע:

*"(ה) הבקשה תיחתם בידי מגיש הבקשה. תוכניות המתקן ייחתמו בידי מתכנן המתקן או מתכנן השינוי בו, הכל לפי העניין. טופס בדיקת המתקן ייחתם בידי החשמלאי הבודק שביצע את הבדיקה".*

מה היא משמעות הדרישה בהתייחס לחתימתו של המתכנן?

### **!** תשובת הוועדה

משמעות הדרישה היא, שחתימת המתכנן תכלול את שם המתכנן וכן את חתימתו הידנית.  
 באופן כללי, בכל מקום בתקנות החשמל בו נדרשת חתימה, הכוונה היא לשם וכן לחתימה ידנית.