

## התקנת גנרטורים למתח נמוך

### דלת חדר גנרטור

בתקנה 18 בתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) נקבע: "דלת חדר גנרטור תהיה ממתכת ופתיחתה מבפנים כלפי חוץ תהיה אפשרית בכל עת, ללא צורך במפתח".

**?** האם מותר להתקין גנרטור בחדר שהכניסה אליו היא דרך פתח בתקרה ומבוצעת באמצעות סולם (לא מדרגות). הפתח בתקרה נפתח כלפי חוץ מחדר הגנרטור.

### **!** תשובת הוועדה

בהתאם לתקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך), חדר של חדר גנרטור חייב להיות מצויד בדלת לצורך הכנסת הציוד ולצורך מילוט. פתח בתקרה יכול לשמש לצורך הכנסת הציוד, אך אינו יכול לשמש לצורך מילוט.