

06-2-02

## התקנת כבלי חשמל במתח גבוה

### התקנת כבל מתח גבוה במובל המונח ישירות על פני הקרקע

**?** בפרק ה' בתקנות החשמל (התקנת כבל חשמל במתח גבוה), המתייחס להתקנת כבל במובל, אין איסור מפורש על הנחת כבל מתח גבוה במובל המונח ישירות על פני הקרקע. האם מכך ניתן להבין שמותר להתקין כבל מתח גבוה במובל המונח ישירות על פני הקרקע? אם כן, באילו תנאים?

### **!** תשובת הוועדה

תקנה 24 לתקנות החשמל (התקנת כבלי חשמל במתח גבוה) מגדירה את התנאים להתקנת כבל באדמה, והנאמר בתקנת משנה 24 (ב) עונה לשאלתך, דהיינו: "על אף האמור בתקנת משנה (א), בקטעים מיוחדים שבהם לא ניתן, מבחינה הנדסית, לקיים את הקבוע בה, ניתן להקטין את העומקים ובלבד שיותקנו אמצעי הגנה מתאימים על הכבל".

יש למקם דף זה אחרי דף 06-2-01