

מערך חדרים באתר רפואי

? בפנייה קודמת לוועדת הפירושים (פירוש מס' 21-13, שפורסם בגיליון פברואר 2014 של המידעון "פאזה אחרת"), נשאל איך להתייחס למערך של חדרי אישפוז הסמוכים לחדרי ניתוח/טיפול נמרץ, לאור דרישות תקנת משנה 13(א) בתקנות החשמל (מיתקני חשמל באתרים רפואיים במתח עד 1,000 וולט).
בתשובת הוועדה נכתב:

"הדרישה בתקנות משנה 13(א) מתייחסת לחדר או למערך חדרים. כאשר מדובר על מערך חדרים, הכוונה היא למערך חדרים הנשלטים ויזואלית מעמדת שליטה אחת."

נשאלת השאלה: האם המונח "שליטה ויזואלית" מתייחס רק לשליטה באמצעות קשר עין, או שהוא תקף גם לגבי שליטה באמצעות מצלמות?

! **תשובת הוועדה**
הכוונה במונח "שליטה ויזואלית" בתקנה זו היא גם לשליטה באמצעות מצלמות.



יש למקם דף זה אחרי דף 13-24