


בדיקת גנרטור המזין לוח חירום של מיתקן ציבורי בבניין רב-קומות

האם גנרטור המזין מיתקן ציבורי בבניין רב-קומות ייבדק בידי חשמלאי בודק סוג 3? 

תשובת הוועדה

בתקנה 18 בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב-קומות) נקבע:

"חשמלאי בודק סוג 3, לפי תקנות החשמל (רשיונות), התשמ"ה-1985, יבדוק מיתקן ציבורי בבניין רב-קומות וכל חלק שלו לאחר השלמתו ולפני הפעלתו הראשונה, כי הותקן בהתאם לתקנות אלה ובהתאם לחוק".

גנרטור המיועד לזינת מיתקני החירום המהווים חלק ממיתקן החשמל הציבורי בבניין רב-קומות, מהווה חלק ממיתקן החשמל הציבורי בבניין רב-קומות, ולכן עליו לעמוד בנדרש בתקנות החשמל (מיתקן חשמלי ציבורי בבניין רב-קומות) ככלל, ובנדרש בתקנה 18 בתקנות הללו בפרט.

לאור האמור לעיל, גנרטור המזין את מיתקני החירום המהווים חלק ממיתקן חשמל ציבורי בבניין רב-קומות צריך להיבדק בידי בודק בעל רשיון "חשמלאי בודק סוג 3".



יש למקם דף זה אחרי דף 18-31